



POZNÁMKA

Způsob kotvení svislého potrubí CLIMAVER® lze provést pomocí vnějšího/obvodového ztužujícího límce osazeného na konzolu nebo jiným podpěrným prvkem o požadované nosnosti, podle návrhové tabulky se v případě potřeby provede vyztužení vzduchovodu (dle vnitřního průřezu a pracovního tlaku). Kotvicí body přes „profil“ budou umístěny na max. vzdálenost 3 m. Doporučený rozměr „C profilu“ pro ztužení vnějšího obvodu potrubí je 35 × 20 × 20 mm, tloušťky 1,5 mm. Tento rozměr nesmí být překročen. Kotvicí prvky nejsou součástí systému CLIMAVER®. Tento detail slouží pouze jako doporučení výrobce. Vždy záleží na posouzení konkrétního návrhu.

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.